



JiWaSafe Brandavskiljande skåp

klass 1, enligt SP metod 2369

För brandfarlig vara i försäljningslokaler m.m



Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (SÄIFS 1996:2) skall brandfarliga varor på försäljningsställen hanteras på sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger.

Enligt SÄIFS är ett säkerhetsavstånd på 6 meter från brandfarlig vara till antändbart material betryggande säkerhet (Småbehållare, max. 0,125 l samt mindre mängd än 25 l brandfarlig vätska klass 3 får placeras närmare.) Avståndet till utrymningsväg vid förvaring av mer än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m. Tillåten mängd brandfarlig vara på försäljningsstället är också begränsat i förhållande till dess storlek. Brandavskiljande skåp är ett snabbt och enkelt sätt att nå betryggande säkerhet.

Brandfarlig vara och aerosoler skall ej förvaras i samma skåp.

Skåpen är godkända och P-märkta. Tester är utförda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SP metod 2369. SP har också testat ytors tålighet enligt Möbelfakta, dörrar och gångjärn enligt ISO 7170 samt SS-EN 1153. Vålghordhet enligt SS 839030.

- Skåpen är konstruerade så att de kan flyttas med en pallyftare.
- Självstängande dörrar.
- Flyttbara hyllor
- Skåpen kan levereras inkl. belysning.
- Ställbara fötter.
- Standardfärg: Vit

Passar i 900 sektioner



JiWaSafe 370 M2

H1995 x B865 x D610 mm.

Inkl. 5 st. flyttbara hyllor.

Godkänt för upp till 370 liter.

0,41 m² lastkapacitet per hylla.

Med 5 hyllor får man plats med 270 st. enliters flaskor.

JiWaSafe med belysning

Av SP godkänd LED-belysning som monteras på skåpets innergavel så att ljuset hamnar på varje hyllplan.

Enkla att koppla in med en stickkontakt på baksidan.



SVENSKTILLVERKAT!



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80 E-mail: ta@jiwa.se
Fax: +46 (0)31-40 86 35 www.jiwa.se



CERTIFIKAT

Jinvall Inredningar AB

uppfyller villkoren
för användning av ovanstående märke,
vilket bekräftas genom certifikat i serien

19 50 00

Villkor, omfattning m. m. beskrivs i enskilda certifikat
med nummer enligt ovan men där de två sista siffrorna
ersatts med löpnummer 01-99.

Borås den
11 februari 1998

Lennart Månsson

chef certifiering

Detta är en avskrift
av originalcertifikatet
utförd av SP





Direktoratet for
brann- og
eksplosjonsvern

DBE

MOTTATT

17 JUNI 1999

A-TEK

A-TEK AS
Sandakerveien 24 C
Postboks 4386 Torshov
0402 Oslo

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Saksnr.: 99/1486 -2/OH
Ark.nr.: 520.3

Dato 16 JUNI 1999

Oppbevaring av brannfarlig vare i butikk.

Det vises til Deres brev av 11.05.99 med vedlegg.

Ut fra en sikkerhetsmessig helhetsvurdering finner Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) at disse nye skapene – JiWaSafe – innebærer en forsvarlig håndtering av brannfarlig vare i salgslokaler ved bl.a. bensinstasjoner. Det vil si at de mengder som i forskrifter til lov om brannfarlige varer § 8-8.2 kan oppbevares i egen branncelle i butikklokaler med til- liggende rom uten melding til brannsjef, kan i stedet oppbevares i nevnte skap.

Det forutsettes at skapene er utført og testet i samsvar med SP-metod 2369 og sertifisert av Sveriges Provnings- og Forskningsinstitutt (SP) eller annet sertifiseringsorgan.

NÆRINGS-AVDELINGEN

Seksjon for brannfarlig og eksplosiv vare

Med hilsen

Hans-J. Eriksen
seksjonssjef

Odd Håkenstad
utred.leder