

Gasskåp G90

90 min
EN 14470-2

- Brandtestat 90 minuter.
- Enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.
- Godkänt enligt EN 1363-1
- Ø100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G90
- Lås inkl. nycklar
- Inkluderat horisontalt fäste för att fästa gasflaskorna och ramp.
- EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas.

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring med mekanisk frånluft. Löser kravet på Ei60-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om mer än 250 liter och mindre än 1200 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1.
www.msb.se



G90GAS1



G90 GAS2

G90GAS1 H2050 x B598 x D615 mm
Invändigt: H1858 x B455 x D425 mm

G90GAS2 H2050 x B898 x D615 mm
Invändigt: H1858 x B745 x D425 mm



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se