

JiWa Utomhusgasskåp



JiWa utomhusgasskåp för förvaring av gasflaskor utomhus. Skåpen är tillverkade i galvaniserad plåt och ventileras genom öppningar för självdrag. Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar. Hyllorna klarar 75 kg jämn belastning.

Utomhusgasskåpen har genomgått följande tester:

- ✓ Säkerhet, styrka, hållbarhet och stabilitet enligt EN16121.
RISE rapport 9F026819A
- ✓ Möbelfaktas kategori 2 på ytors tålighet.
RISE rapport 9F026819C



Gasskåpen finns i tre standardstorlekar:

- USG 2050** Utv. H2050 x B960 x D476 mm
Inv. H1900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar
- USG 1050** Utv. H1050 x B960 x D476 mm
Inv. H900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar
- USG 730** Utv. H730 x B700 x D400 mm
Inv. H645 (lägsta punkten) x B694 x D390 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar

Enligt de allmänna råden till MSBFS 2020:1 bör man iakta följande vid gasförvaring utomhus:

Icke publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden.
2. Skåp med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd på en meter till öppningar i fasaden*. För fasad som ej uppfyller minst EI30 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
3. Skåp med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI60-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden* på en meter. För fasad som ej uppfyller minst EI60 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.

Publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden*.
2. 61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
3. 251 till 1200 liter lika Icke publik verksamhet ovan.

*öppningar i fasaden är exempelvis öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar.



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

231017